


Информация о технических характеристиках и пропускной способности линий электропередачи (воздушных и (или) кабельных) ОАО «Саянскхимпласт», используемых для осуществления регулируемой деятельности в административных границах Иркутской области
4 кв. 2019г

№	Наименование линии электропередачи	Тип линии электропередачи (воздушная или кабельная)	Протяженность линии электропередачи, км	Уровень напряжения линии электропередачи, кВ	Законное право владения (собственность, аренда и т.д.)	Загрузка, %
1	Цепь «Красная»	воздушная	0,43	110	собственность	Провод АС-240, I _{ном} =605А, Загрузка 35%
2	Цепь «Жёлтая»	кабельная	0,62	110	собственность	Кабель АПвПс 1х500, I _{ном} =830А Загрузка 35%
3	«Очистные-1»	воздушная	21,5	35	собственность	Провод АС-120, I _{ном} =390А Загрузка 38%
4	«Очистные-2»	воздушная	20,2	35	собственность	Провод АС-150, I _{ном} =450А Загрузка 36%
5	РП-1 – РП-5	кабельная	12,6	10	собственность	Кабель ААШв (3х185) – 2 шт, I _{ном} =470А, Загрузка 22%
6	РП-5 – ТП-5-10	кабельная	1,25	10	собственность	Кабель ААШв (3х185) – 2 шт, I _{ном} =470А, Загрузка 10,5 %
7	РП-5 - РП-13 (правая, левая)	кабельная воздушная	3,95 3,4	10 10	собственность	ААШв 3х120, I _{ном} =185А АС-70, I _{ном} =265А Загрузка 20,8 %
8	РП-5 - ТП-5-7	кабельная	1,44	10	собственность	ААШв 3х120, I _{ном} =185А АС-70, I _{ном} =265А Загрузка 22 %
9	РП-5 – ТП-5-16	кабельная	0,2	10	собственность	ААШв 3х50, I _{ном} =105А Загрузка 15,7 %
10	РП-5 - РП-11	кабельная	4,45	10	собственность	ААБл (3х50), I _{ном} =155А Загрузка 16,4 %
11	от РП-11 ВЛ «Захоронение»	воздушная	5,025	10	собственность	ААШв (3х120), I _{ном} =185А АС-35, I _{ном} =175А Загрузка 35 %

Главный энергетик  М.Ю. Сурков

Информация о выводе в ремонт электросетевых объектов АО «Саянскхимпласт» в 2019г.

№ п/п	Наименование электрооборудования	Дата ремонта	Продолжительность ремонта	Сторонние потребители	Примечание
1	РП-13 ячейка 8 - масляный выключатель яч. 8 РП-13 - трансформатор Т-1 ТП-13-1	16.01.2019	с 9-00 до 17-00	ООО «БТК»	Заявка согласована
2	РП-13 ячейка 11 - масляный выключатель яч. 11 РП-13 - трансформатор Т-2 ТП-13-1	18.02.2019	с 9-00 до 17-00	ООО «БТК»	Заявка согласована
3	РП-5 ячейка 9 - масляный выключатель яч. 9 РП-5 - масляный выключатель яч. 5 РП-13	20.02.2019	с 9-00 до 16-00	ООО «БТК»	Заявка согласована
4	РП-5 ячейка 25 - масляный выключатель яч. 25 РП-5 - масляный выключатель яч. 2 РП-11	13.03.2019	с 7-00 до 17-00	АО «Оборонэнерго»	Заявка согласована
5	РП-10 ячейка 6 - масляный выключатель яч. 6 РП-10	21.03.2019	с 9.00 до 17.00	ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	Заявка согласована
6	РП-5 ячейка 10 -ВВИ кабельных вставок от яч.10 РП5 и от яч.14 РП-13	16.04.2019	с 9.00 до 17.00	ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
7	ЛЭП-110 кВ цепь Красная трансформаторы Т-3, Т-4 ГПП-1 - ремонт ВЛ-110 кВ ц. Красная	с 13.05.2019 по 14.05.2019	с 06.00 до 21.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
8	РП-1 ячейка 5 - вакуумный выключатель яч. 5 РП-1 - вакуумный выключатель яч. 13 РП-5	15.05.2019	с 09.00 до 13.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
9	ТП-6-2 трансформатор Т-1 - Т-1 ТП-6-2 - ТСН-1 ТП-6-2 - РВС-35 ТП-6-2	16.05.2019	с 10.00 до 15.00	РЭС	Заявка согласована

10	ТП-6-2 трансформатор Т-2 - Т-2 ТП-6-2 - РВС-35 ТП-6-2	17.05.2019	с 09.00 до 14.00	РЭС	Заявка согласована
11	ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения» - ВЛ-10 кВ «Полигон захоронения» - КТПН «АБК СМУ»	20.05.2019	с 09.00 до 16.00	ООО «Оборонэнерго» ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	Заявка согласована
12	РП-5 ячейка 9 - Текущий ремонт ВЛ	28.05.19	с 7.00 до 17.00	ООО «Саянский бройлер» ООО «БТК»	Заявка согласована
13	ЛЭП-110 кВ цепь Желтая трансформаторы Т-1, Т-2 ГПП-1 - ремонт ЛЭП-110 кВ ц. Желтая	с 04.06.2019 по 05.06.2019	с 06.00 до 21.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
14	ВЛ-35 кВ Очистные-1 -правка опор	17.06.2019	с 11.00 до 13.00 с 10.00 до 15.00	ООО «УЭС»	Заявка согласована
15	1-я секция сборных шин 10 кВ РП-1 - текущий ремонт и высоковольтные испытания секции сборных шин	14.07.2019	с 08.00 до 17.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
16	ЛЭП-110 кВ цепь Красная трансформаторы Т-3, Т-4 ГПП-1 - ремонт ЛЭП-110 кВ ц. Красная	с 15.07.2019 по 19.07.2019	с 06.00 15.07.19 до 12.00 19.07.19	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
17	ЛЭП-110 кВ цепь Желтая трансформаторы Т-1, Т-2 ГПП-1 - ремонт ЛЭП-110 кВ ц. Желтая	с 29.07.2019 по 30.07.2019	с 06.00 до 21.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
18	РП-1 ячейка 40 кабельная линия от яч. 40 РП-1 до яч.16	с 12.08.2019 по 14.08.2019	с 08.00 до 20.00	ООО «Оборонэнерго»	Заявка согласована

	РП-5 кабель «В»			ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	
19	ВЛ-10 кВ РП-5 цепь «Правая» - текущий ремонт ВЛ - текущий ремонт и ВВИ кабельных вставок	13.08.2019	с 7.00 до 17.00	ООО «Саянский бройлер» ООО «БТК»	Заявка согласована
20	ТП-6-2 трансформатор Т-1 - Т-1 ТП-6-2 - ТСН-1 ТП-6-2 - РП-10 ячейки №1 и №2	21.08.2019	с 9.00 до 17.00	РЭС	Заявка согласована
21	ЛЭП-110 кВ цепь Красная- трансформаторы Т-3, Т-4 ГПП-1 - ремонт ЛЭП-110 кВ ц. Красная	с 11.09.2019 по 12.09.2019	с 09.00 11.09.19 до 17.00 12.09.19	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
22	ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения» - ВЛ-10 кВ «Полигон захоронения» - 2-я секция сборных шин п/ст РП-11 - МВ ячейки №9 РП-11	04.10.2019	с 09.00 до 17.00	ООО «Оборонэнерго» РЭС	Заявка согласована
23	ЛЭП-110 кВ цепь Желтая трансформаторы Т-1, Т-2 ГПП-1 - ремонт оборудования ОРУ-110 кВ ГПП-1 цепь «Желтая»	с 15.10.2019 по 16.10.2019	с 06.00 до 21.00 со вводом на ночь	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
24	ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения» - ВЛ-10 кВ «Полигон захоронения»	05.11.2019	с 10.00 до 14.00	ООО «Оборонэнерго» РЭС	Заявка согласована
25	РП-5/1 ячейка 33 -Текущий ремонт ВВ и ячейки	18.11.19	с 10.00 до 17.00	ООО «Саянскгазобетон»	Заявка согласована
26	РП-5/1 ячейка 34 -Текущий ремонт ВВ и ячейки	20.11.19	с 10.00 до 17.00	ООО «Саянскгазобетон»	Заявка согласована
27	РП-5 ячейка 30 -Текущий ремонт кабельного отсека МВ	02.12.19	с 13.00 до 17.00	ООО «УЭС»	Заявка согласована
28	РП-5/1 ячейка 33 - Текущий ремонт кабельного отсека ВВ	02.12.19	с 13.00 до 17.00	ООО «Саянскгазобетон»	Заявка согласована

29	ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения» - 2-я секция сборных шин п/ст РП-11 - МВ ячейки №9 РП-11	03.12.2019	с 09.00 до 12.00	ООО «Оборонэнерго» РЭС	Заявка согласована
30	ВЛ-10 кВ РП-5 РП-13 цепь «Правая» - МВ ячейки 10 РП-5 - МВ ячейки 14 РП-13	03.12.2019	с 13.00 до 17.00	ООО «Саянский бройлер» ООО «БТК»	Заявка согласована
31	ТП-6-2 трансформатор Т-1 - Т-1 ТП-6-2 - ТСН-1 ТП-6-2 - МВ ячейки №1 РП-10	04.12.2019	с 10.00 до 13.00	РЭС	Заявка согласована
32	ТП-6-2 трансформатор Т-2 - Т-2 ТП-6-2 - МВ ячейки №16 РП-10	04.12.2019	с 14.00 до 17.00	РЭС	Заявка согласована
33	РП-10 ячейка 6 - Текущий ремонт кабельного отсека МВ	04.12.19	с 13.00 до 17.00	РЭС	Заявка согласована
34	ЛЭП-110 кВ цепь Желтая трансформаторы Т-1, Т-2 ГПП-1 - ремонт оборудования ОРУ-110 кВ ГПП-1 цепь «Желтая»	05.12.19	с 09.00 до 18.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
35	ЛЭП-110 кВ цепь Красная трансформаторы Т-3, Т-4 ГПП-1 - ремонт оборудования ОРУ-110 кВ ГПП-1 цепь «Красная »	09.12.19	с 09.00 до 17.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
39	РП-5/1 ячейка 34 - Текущий ремонт кабельного отсека ВВ	09.12.19	с 10.00 до 14.00	ООО «Саянскгазобетон»	Заявка согласована
37	ТП-5-7 2-я секция сборных шин 10 кВ - Текущий ремонт трансформаторов тока	09.12.19	с 17.00 до 18.00	ООО «Силайн Плюс»	Заявка согласована
38	РП-1 ячейка 40 - ремонт кабельных отсеков яч.40 РП-1 и яч.16 РП-5 - проверка ограничителей перенапряжения ОПН-10	13.12.19	с 09.00 до 17.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована

39	ЛЭП-110 кВ цепь Желтая трансформаторы Т-1, Т-2 ГПП-1 - ремонт оборудования ОРУ-110 кВ ГПП-1 цепь «Желтая»	16.12.19	с 09.00 до 17.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
----	--	----------	------------------	---	--------------------

Главный энергетик

М.Ю. Сурков