

Информация о выводе в ремонт электросетевых объектов АО «Саянскхимпласт» в 2018г.

№ п/п	Наименование электрооборудования	Дата ремонта	Продолжительность ремонта	Сторонние потребители	Примечание
1	РП-5 ячейка 9 - масляный выключатель яч. 9 РП-5 - масляный выключатель яч. 5 РП-13	09.04.2018	с 7-00 до 16-00	ООО «БТК»	Заявка согласована
2	РП-5 ячейка 25 - масляный выключатель яч. 25 РП-5 - масляный выключатель яч. 2 РП-11	10.04.2018	с 7-00 до 17-00	ООО «Оборонэнерго»	Заявка согласована
3	РП-10 ячейка 6 - масляный выключатель яч. 6 РП-10	18.05.2018	с 9.00 до 17.00	Горсети г. Саянск	Заявка согласована
4	ГПП-1 трансформатор Т-1 - перетяжка шлейфов 110 кв цепь Желтая	22.05.2018	с 6.00 до 17.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
5	РП-5 яч. 10 - ВВИ кабельных вставок от яч. 10 РП-5 и от яч. 14 РП-13; - правка опор ВЛ	14.06.2018	с 9.00 до 17.00	ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
6	ВЛ-35 кВ Очистные-1 - ремонт контактного соединения шлейфов на опоре №27	21.06.2018	с 6.00 до 14.00	ООО «УЭС»	Заявка согласована
7	ЛЭП-110 кВ цепь Желтая трансформаторы Т-1, Т-2 ГПП-1 - ремонт КЛ-110 кВ ц. Желтая	22.06.2018	с 10.00 до 17.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
8	РП-1 ячейка 5 - вакуумный выключатель яч. 5 РП-1 - вакуумный выключатель яч. 13 РП-5 - ВЛ-10 кВ РП-5 РП-13 ц.Левая	25.06.2018	с 10.00 до 17.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК»	Заявка согласована

9	РП-1 ячейка 40 вакуумный выключатель яч. 40 РП-1 - вакуумный выключатель яч. 14 РП-5 - ВЛ-10 кВ РП-5 РП-13 ц. Правая	25.06.2018	с 10.00 до 17.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
10	РП-5 ячейка 10 - Текущий ремонт ВЛ	10.07.2018	с 7.00 до 17.00	ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
11	РП-5, РП-5/1 - Текущий ремонт 2-й секции сборных шин	12.07.2018	с 10.00 до 17.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер» «Саянскгазобетон»	Заявка согласована
12	ЛЭП-110 кВ цепь «Желтая» трансформаторы Т-1, Т-2 ГПП-1 - ремонт КЛ-110 кВ ц. Желтая	с 23.07.2018 по 25.07.18	с 06.00 до 21.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
13	ЛЭП-110 кВ цепь «Красная» трансформаторы Т-3, Т-4 ГПП-1 - ремонт ВЛ-110 кВ ц. Красная	26.07.08.18	с 8-00 до 12-00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
14	РП-1, 1-я секция сборных шин 10 кВ	28.07.18	с 06.00 до 17.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
15	п/ст Стройбаза ячейка 17 Замена опор на ВЛ-10 ф. «РТП ц. Правая»	03.08.2018	с 9-00 до 17-00	Горсети г. Саянск ООО «УЭС»	Заявка согласована

16	ЛЭП-110 кВ цепь «Красная» трансформаторы Т-3, Т-4 ГПП-1 - ремонт ВЛ-110 кВ ц. Красная	24.09.18	с 06.00 до 17.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
17	РП-5 ячейка 5 - масляный выключатель яч. 5 РП-5 - выключатель нагрузки яч. 7 РП-11	08.10.2018	с 7-00 до 17-00	ООО «Оборонэнерго»	Заявка согласована
18	РП-5 ячейка 27 - масляный выключатель яч. 20 РП-5 - трансформатор Т-1 ТП-5-7 -текущий ремонт КЛ-10 кВ	11.10.2018	с 7-00 до 17-00	ООО «ЛайнСибПлюс»	Заявка согласована
19	РП-5 ячейка 20 - масляный выключатель яч. 20 РП-5 - трансформатор Т-2 ТП-5-7 - текущий ремонт КЛ-10 кВ	15.10.2018	с 7-00 до 17-00	ООО «ЛайнСибПлюс»	Заявка согласована
20	ТП-6-2 трансформатор Т-2 -текущий ремонт трансформатора, доливка масла перед зимой	19.10.2018	с 10-00 до 14-00	ОАО «ИЭСК»	Заявка согласована
21	ТП-6-2 трансформатор Т-1 -текущий ремонт трансформатора, ОД, ОДС, ТСН, доливка масла перед зимой	21.11.2018	с 10-00 до 14-00	ОАО «ИЭСК»	Заявка согласована
22	РП-11 текущий ремонт I СШ	12.12.2018	с 08-00 до 11-00	ООО «Оборонэнерго»	Заявка согласована

Главный энергетик  В.А. Нефедьев