


Информация о выводе в ремонт электросетевых объектов АО «Саянскхимпласт» в 2020г.

№ п/п	Наименование электрооборудования	Дата ремонта	Продолжительность ремонта	Сторонние потребители	Примечание
1	РП-13 ячейка 8 - масляный выключатель яч. 8 РП-13 - трансформатор Т-1 ТП-13-1	20.01.2020	с 9-00 до 17-00	ООО «БТК»	Заявка согласована
2	РП-13 ячейка 11 - масляный выключатель яч. 11 РП-13 - трансформатор Т-2 ТП-13-1	04.02.2020	с 9-00 до 17-00	ООО «БТК»	Заявка согласована
3	РП-1 ячейка 5 - вакуумный выключатель яч. 5 РП-1 - вакуумный выключатель яч. 13 РП-5	20.02.2020	с 09.00 до 13.00	«Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
4	РП-5 ячейка 9 - масляный выключатель яч. 9 РП-5 - масляный выключатель яч. 5 РП-13 - воздушная линия 10 кВ РП-5-РП-13 цепь «Левая»	12.03.2020	с 09-00 до 17-00	ООО «БТК»	Заявка согласована
5	РП-5 ячейка 10 - масляный выключатель яч. 10 РП-5 - масляный выключатель яч. 14 РП-13 - воздушная линия 10 кВ РП-5-РП-13	16.03.2020	с 09-00 до 17-00	ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
6	ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения» - ВЛ-10 кВ «Полигон захоронения» - КТПН «АБК СМУ»	16.04.2020	с 09.00 до 17.00	ООО «Оборонэнерго» РЭС	Заявка согласована
7	ВЛ-35 кВ Очистные-2 - работы в охранной зоне ВЛ-35	14.05.2020	с 10.00 до 16.00	ООО «УЭС»	Заявка согласована
8	РП-10 ячейка 6 - Текущий ремонт кабельного отсека МВ	25.05.2020	с 10.00 до 17.00	РЭС	Заявка согласована
9	ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения» - ВЛ-10 кВ фидер «Полигон захоронения» - ВЛ-10 кВ фидер «АБК СМУ» - кабельная линия 10 кВ РП-5 яч.25 – РП-11 яч.2	25.06.2020	с 08.00 до 17.00	«Оборонэнерго» РЭС	Заявка согласована

№ п/п	Наименование электрооборудования	Дата ремонта	Продолжительность ремонта	Сторонние потребители	Примечание
10	РП-13 2-я секция сборных шин 10 кВ	08.07.2020	с 09.00 до 17.00	ООО «БТК»	Заявка согласована
11	ЛЭП-110 кВ цепь Желтая трансформаторы Т-1, Т-2 ГПП-1 - ремонт ЛЭП-110 кВ ц. Желтая	11-13.07.2020	с 06.00 до 21.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
12	ЛЭП-110 кВ цепь Красная трансформаторы Т-2, Т-3 ГПП-1 - ремонт ЛЭП-110 кВ ц. Желтая	15-18.07.2020	с 06.00 до 21.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер»	Заявка согласована
13	РП-1 ячейка 40 вакуумные выключатели яч. 40 РП-1 и яч. 14 РП-5 - текущий ремонт вакуумных выключателей	27.07.2020	с 09.00 до 20.00	«Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер» ООО	Заявка согласована
14	РП-1 ячейка 5 вакуумные выключатели яч. 5 РП-1 и яч. 13 РП-5 - текущий ремонт вакуумных выключателей; -высоковольтные испытания кабелей 10 кВ	29.07.2020	с 09.00 до 20.00	«Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Саянский бройлер» ООО	Заявка согласована
15	РП-5 ячейка 9 - воздушная линия 10 кВ РП-5-РП-13 цепь «Левая»	12.08.2020	с 010-00 до 17-00	ООО «БТК»	Заявка согласована
16	ТП-6-2 трансформатор Т-1 - Т-1 ТП-6-2 - ТСН-1 ТП-6-2 - РВС-35 ТП-6-2	18-19.08.2020	с 09.00 до 17.00	РЭС	Заявка согласована
17	РП-5 ячейка №25 - масляный выключатель ячейки №25 РП-5 - кабельная линия 10 кВ от яч.25 РП-5 до яч.2 РП-11	10.09.2020	с 09.00 до 17.00	ООО «Оборонэнерго» РЭС	Заявка согласована

№ п/п	Наименование электрооборудования	Дата ремонта	Продолжительность ремонта	Сторонние потребители	Примечание
18	ВЛ-35 кВ Очистные-1 - текущий ремонт вакуумного выключателя яч.5 п/ст Стройбаза	16.09.2020	с 10.00 до 17.00	ООО «УЭС»	Заявка согласована
19	ВЛ-35 кВ Очистные-2 - текущий ремонт воздушной линии	06.10.2020	с 09.00 до 17.00	ООО «УЭС»	Заявка согласована
20	ВЛ-35 кВ Очистные-2 - текущий ремонт воздушной линии	13-14.10.2020	с 09.00 до 17.00 со вводом на ночь	ООО «УЭС»	Заявка согласована
21	ВЛ-35 кВ Очистные-2 - текущий ремонт воздушной линии - снятие векторных диаграмм по трансформаторам напряжения.	22.10.2020	с 09.00 до 17.00	ООО «УЭС»	Заявка согласована
22	РП-5/1 ячейка 33 - ТП-1 Сайнскгазобетон трансформатор Т-1	16.11.2020	с 09.00 до 17.00	ООО «Сайнскгазобетон»	Заявка согласована
23	РП-5/1 ячейка 33 - ТП-1 Сайнскгазобетон трансформатор Т-2	19.11.2020	с 09.00 до 17.00	ООО «Сайнскгазобетон»	Заявка согласована
24	ТП-6-2 трансформатор Т-1 - Т-1 ТП-6-2 - ТСН-1 ТП-6-2	23.11.2020	с 09.00 до 17.00	РЭС	Заявка согласована
24	РП-1 ячейка 40 - текущий ремонт кабельной линии 10 кВ от яч.40 РП-1 до яч.16 РП-5	17.12.2020	с 09.30 до 15.00	ООО «Оборонэнерго» ООО «БТК» ООО «Сайнский бройлер»	Заявка согласована

Главный энергетик



М.Ю. Сурков